

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
код образца: 11255-05-04-С-01-2016

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.07.2016

Дата окончания исследования: 01.08.2016

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Кадмий	мг/л	менее 0,0001	не более 0,001	ГОСТ 31866-2012
2	Фтор	мг/л	0,930 ± 0,465	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
3	Свинец	мг/л	менее 0,0001	не более 0,01	ГОСТ 31866-2012
4	Мышьяк	мг/дм3	менее 0,005	не более 0,01	МУК 4.1.1508-03
5	Цинк	мг/л	менее 0,0005	не более 5	ГОСТ 31866-2012
6	Медь	мг/л	менее 0,005	не более 1	ГОСТ 31866-2012
7	Железо	мг/л	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
8	Нитриты (по N02)	мг/л	0,0060 ± 0,0015	не более 3	ГОСТ 33045-14
9	Нитраты (по N03)	мг/л	1,20 ± 0,18	не более 45	ГОСТ 33045-14
10	Аммиак (по азоту)	мг/л	0,090 ± 0,027	не более 2	ГОСТ 33045-14
11	Окисляемость перманганатная	мгО/дм3	1,280 ± 0,256	не более 5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
12	Жесткость общая	°ж	2,940 ± 0,441	не более 7	ГОСТ 31954-2012
13	Молибден	мг/л	менее 0,01	не более 0,25	ГОСТ 18308-72
14	Гидрокарбонаты	ммоль/дм3	259,900 ± 20,792	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012
15	Кремний	мг/л	2,90 ± 0,87	не более 10	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
16	Бор	мг/л	1,10 ± 0,55	не более 0,5	МУ 4055-85
17	РН	единицы рН	9,00 ± 0,21	не более 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
18	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	342,6 ± 7,1	не более 1000	ГОСТ 18164-72
19	Кальций	мг/л	2,300 ± 0,345	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2.95-97
20	Сульфаты	мг/л	9,60 ± 1,92	не более 500	ГОСТ 31940-2012
21	Хлориды	мг/л	менее 10	не более 350	ГОСТ 4245-72
22	Мутность	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
23	Цветность	град.	2,10 ± 0,63	не более 20	ГОСТ 31868-2012
24	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
25	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
26	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ 3351-74
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись" Л f/ *	
Фельдшер-лаборант СГЛ		Девятерикова К.С.		инженер Плюснина М.А.	
				/ х	

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Матвеева Е.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районене не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

- ж