

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Котельничского района и города Котельнича
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Победы 67^а, г. Котельнич, 612600, тел. 4-00-63 (код 83342)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Котельнич
(место составления акта)

«26» апреля 2018 г.
(дата составления акта)
10:00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 21

По адресу/адресам: 612649, Россия, Кировская область, Котельничский район,
п. Юбилейный, ул. Мира, 20
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 21 от « 28 » апреля 2018г.
начальника ОНДПР Котельничского района и города Котельнича – главного
государственного инспектора Котельничского района и города Котельнича Кировской
области по пожарному надзору Яненко Святослава Андреевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии),
должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки))

была проведена внеплановая проверка в отношении:
(плановая/ внеплановая)

администрации Юбилейного сельского поселения Котельничского района Кировской
области

- полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки:

“ 18 ” апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час
“ 26 ” апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2(два) рабочих дня, 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Котельничского района и города Котельнича управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется
при проведении выездной проверки): глава администрации Юбилейного сельского
поселения Червяков Сергей Викторович 29.03.2018

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствующих при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)

начальник ОНДПР Котельничского района и города Котельнича – главный государственный инспектор Котельничского района и города Котельнича Кировской области по пожарному надзору Ушаков Владислав Михайлович, старший инспектор ОНДПР Котельничского района и города Котельнича - государственный инспектор Котельничского района и города Котельнича Кировской области по пожарному надзору Рычков Александр Николаевич

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава администрации Юбилейного сельского поселения Червяков Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае если имеется),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Распоряжением Правительства Кировской области от 11.04.2018 № 88 поселок Юбилейный Котельничского района Кировской области включен в Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных и торфяных пожаров (граничащих с лесными участками).

Паспорт населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров на пос. Юбилейный Котельничского района утвержден главой администрации Юбилейного сельского поселения от 30.03.2018 г., составлен в соответствии с приложением 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Паспорт составлен в 3-х экземплярах, один из которых находится в администрации Юбилейного сельского поселения, два других в КЧС и ОПБ администрации Котельничского района и ОНДПР Котельничского района и города Котельнича. Сведения, представленные в Паспорте, свидетельствуют о готовности населенного пункта к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Посёлок Юбилейный Юбилейного сельского поселения расположен на расстоянии 27 км., от районного центра г. Котельнича. До п. Юбилейный проложена автомобильная дорога с твердым покрытием, в поселке имеются дороги грунтовые и с твердым покрытием.

Общая площадь поселка Юбилейный составляет 3,2 кв.км. Общая протяженность границы с восточной стороны населенного пункта с лесным участком -1,2 км, противопожарное расстояние от границ застройки до лесных насаждений на всем протяжении не менее 50 метров, проведена опашка по границе лесного массива. Максимальная этажность застройки объектов капитального строительства 3 этажа (жилые дома). На территории п. Юбилейный расположены: объекты сельского хозяйства; объекты социального обслуживания (медицинское обслуживание, образования, культурный досуг); почта; объекты торговли; жилой фонд.

Генеральный план Юбилейного сельского поселения не разработан, принято решение Юбилейной сельской Думы № 92 от 10.10.2013 года не разрабатывать в виду того, что на территории сельского поселения не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района на территории сельского поселения. Точные границы населенного пункта не определены.

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 30.03.2018 № 27 «Об утверждении плана противопожарных мероприятий по подготовке населенных

пунктов, объектов экономики и жилищного фонда к работе в весенне-летний пожароопасный период на территории Юбилейного сельского поселения на 2017 год» утвержден план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 года. Планом предусмотрено: выделение из бюджета поселения денежных средств на противопожарные мероприятия (апрель-май); проведение совещаний с руководителями организаций и обучения с населением по мерам пожарной безопасности (апрель, в течение года), проведение месячника по уборке территорий (апрель-май), запрещение населению и организациям сжигания отходов, мусора на территориях, прилегающих к домам (постоянно), ночное патрулирование в пожароопасный период (май-август), провести нарезку противопожарных полос исключающих переход огня на здания и сооружения при лесных пожарах и палах травы (апрель-май), недопущение строительства в нарушение требований пожарной безопасности (в течение года).

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах:

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 16.07.2012 № 35 «О мерах материального стимулирования деятельности добровольных пожарных и мерах поддержки добровольной пожарной дружины» утверждены меры материального стимулирования деятельности добровольных пожарных (разовое денежное поощрение наиболее отличившихся добровольных пожарных в размере 1500 рублей, предоставление вне очереди детям добровольных пожарных мест в дошкольных образовательных учреждениях).

Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях:

На территории п. Юбилейный расположены следующие источники наружного пожаротушения.

№ п/п	Наименование источника наружного пожаротушения	Адрес	Ведомственная принадлежность
1.	Пожарный водоем закрытый искусственный 2-шт по 100 куб. м.	ул. Мира, между детским садом и школой	Администрация с/п.
2.	Пожарный водоем закрытый искусственный 2-шт по 75 куб. м.	у дома культуры	Администрация с/п.
3.	Пожарный водоем естественный (в летнее время)	пер. Выползовский, у хозяйственных построек	Администрация с/п.
4	Водонапорная башня	ул. Мира,1	ООО «КП пос. Юбилейный»
5.	Пожарный водоем естественный (в летнее время)	ул. Северная, 2	Администрация с/п.

Согласно справки ООО «КП пос. Юбилейный» диаметр труб основной магистральной водопроводной сети составляет 57мм, пожарный кран установлен на водопроводе жилого дома по ул. Советская, 4. В центре населенного пункта у здания дома культуры и между зданием детского сада и школы расположены по два спаренных

пожарных водоемов, расстояние между пожарными водоемами 200 метров. Протяженность населенного пункта с севера на юг 1,2 км, с востока на запад в широкой части 0,8 км.

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем:

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 31.03.2015 № 23-1 «Об оснащении пожарными щитами территорий общего пользования, обеспечения их сохранности и возможности оперативного использования при пожаре» определены территории общего пользования, пожарные щиты укомплектованы немеханизированным инструментом и инвентарем.

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 17.05.2012 № 26 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожара, закрепляемых за жилыми домами» за каждым домом закреплен не механизированный пожарный инструмент, который должен применяться при тушении пожаров. Также определена обязанность к началу пожароопасного периода по обеспечению земельных участков, где расположены жилые дома, емкостями (бочками) с водой или огнетушителями.

Организация и принятия мер по оповещению населения и подразделений ГПС о пожаре:

Для оповещения населения о пожаре и подразделений ГПС на территории сельского поселения имеется телефонная проводная связь «Волгателеком», таксофон, сотовая связь (Мегафон, БиЛайн, ТЕЛЕ-2, МТС), установлена ручная пожарная сирена для звукового оповещения людей на случай возникновения пожара.

Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС:

Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Котельничского муниципального района утверждено И.О. главы администрации Котельничского муниципального района Бородиным А.Н. 21.09.2016, согласовано с начальником Главного управления МЧС России по Кировской области Лихачёвым М.В. 17.11.2016г.

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 17.06.2013 № 34 «О разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Юбилейное сельское поселение и контроле за его выполнением»

-определено положение о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

-разработан план привлечения сил и средств.

Между администрацией Юбилейного сельского поселения и ООО Агрофирма «Колхоз Путь Ленина заключен договор от 01.06.2012г. об оказании услуг в осуществлении первичных мер пожарной безопасности, обеспечивая доставку огнетушащих веществ, специальной техники, пожарно-технического вооружения к месту пожара (п. Юбилейный, д. Галашаевы, д. Красногорская, д. Михалицыны, д. Хмелевая).

Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы схемы и программы развития территории поселения:

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 17.06.2013 № 25 «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом

обеспечении первичных мер пожарной безопасности» определены показатели расчета расходов бюджета МО Юбилейное сельское поселение включающие расходы на реализацию, ресурсное обеспечение реализации мероприятий по пожарной безопасности.

Оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения:

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 17.05.2012 № 22 «Об утверждении положения о порядке проведения противопожарной пропаганды» утверждено положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности.

Обучение населения по соблюдению требований пожарной безопасности, действиям при обнаружении пожара проводится на сельских сходах, подворным обходом, распространением листовок, размещением информации на информационных стендах (3-стенда).

Постановлением администрации Юбилейного сельского поселения от 20.01.2017 № 9 «О создании профилактической группы на территории сельского поселения» создана профилактическая группа из 5 человек. В задачи профилактической группы входит обследование жилого фонда сельского поселения, инструктаж и распространения памяток (листочков) на тему пожарная безопасность.

Установлении особого противопожарного режима в случае повышенной пожарной опасности:

Особый противопожарный режим на территории Юбилейного сельского поселения и п. Юбилейный в 2017 году не вводился, ОНДПР Котельничского района и города Котельнича не предлагался.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:

Постановлением администрацией Юбилейного сельского поселения от 05.03.2012 № 11 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Юбилейного сельского поселения» утверждено положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, в котором включены мероприятия - по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории (в том числе организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов, создание условий проведения мероприятий по тушению лесных пожаров, обеспечению надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности жилого муниципального фонда и нежилых помещений), содержание дорог местного значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, обучение населения мерам пожарной безопасности.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено:~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Юбилейного сельского поселения Червяков Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

« 26 » 04 2018 г.

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)