



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Володарского ул., д.223, г. Киров, Кировская обл., 610027, телефон/факс (8332) 35-17-42
E-mail: kirov@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Котельнич, ул. Советская, 61
(место составления акта)

17 августа 2017 года

(дата составления акта)

09 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 22-37/188

По адресу/адресам: 612649, Кировская обл., Котельничский р-н, п. Юбилейный, ул. Мира, 20
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки от 07.07.2017г. №481-рп/к.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Администрация Юбилейного сельского поселения

Котельничского района Кировской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 16.08.17г. по 17.08.17г. 2 рабочих дня/2 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
глава Юбилейного сельского поселения

С.В. Червяков

16.08.2017г. 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **нет**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Харин Сергей Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Кировской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Червяков Сергей Викторович глава Юбилейного сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки установлено, что Администрация Юбилейного сельского поселения Котельничского района осуществляет эксплуатацию электроустановок здания администрации сельского поселения в себя электрооборудование, электрические аппараты напряжением до 0,4кВ. Воздушных линий 0,4кВ наружного освещения. Схема электроснабжения соответствует III категории надежности электроснабжения.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
1.	Ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок учреждения не оформлена письменным согласованием с органом государственного энергетического надзора.	п.1.2.4. Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. № 6.	Глава Юбилейного сельского поселения Червяков С.В.
2.	В электроустановках учреждения не обеспечена проверка срабатывания защиты при коротком замыкании.	п.2.7.16. Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. № 6.	Глава Юбилейного сельского поселения Червяков С.В.
3.	Акты разграничения сетей по эксплуатационной ответственности между Администрацией Юбилейного сельского поселения и ИП Полозовым А.Г. не представлены.	п.1.8.1. Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. № 6.	Глава Юбилейного сельского поселения Червяков С.В.


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено при осуществлении лицензируемого вида деятельности	Лица, допустившие нарушения
4.	В электроустановках учреждения не обеспечено нанесение надписей на штепсельные розетки с указанием номинального напряжения.	п.2.12.6. Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Утверждены приказом Минэнерго от 13.01.2003 № 6.	Глава Юбилейного сельского поселения Червяков С.В.

В ходе проведения проверки:


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
предписание от 17.08.2017г. № 22-37/188

Подпись лица, проводившего проверку: _____




С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Червяков Сергей Викторович

глава юбилейного сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 17 » августа 20 17 г.



(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Должность лица, проводившего проверку	Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку	Срок устранения нарушений