

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный орган инспекции  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции

от 02.07.2015 № RA.RU.710076

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя органа инспекции,  
заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в Кировской области"

4 апреля

К.В. Ердяков  
2016 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 10-1248-2016-Д**

по результатам лабораторных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний № 10841 от 04.04.2016

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Алекс"
2. **Юридический адрес:** Кировская область, с. Молотниково, ул. Щепина 8
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:**  
Артезианская скважина №4599  
Кировская область, Котельничский район, с. Александровское
5. **Цель отбора** договор № 6036-А от 16.03.2016
6. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 2.1.4.2580-10 "Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"  
СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"
7. **Заключение:**  
Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.6.1.2800-10.  
Врач по общей гигиене

А.Ю.Деньгин

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории (Центра)  
№ РОСС RU.0001.510166 от 15.07.2013 г.  
Действителен до 15.07.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"  
К.В. Ердяков  
4 апреля 2016 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 10841 от 04.04.2016**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
ООО "Алекс"  
Кировская область, с. Молотниково, ул. Щепина, 8
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 3. Место отбора**  
Артезианская скважина №4599  
Кировская область, Котельничский район, с.  
Александровское
- 4. Время и дата отбора:** 27.03.2016 14 ч. 00 мин.  
**Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:** Мастер ООО "Алекс" Лекомцева В.П.  
**Условия доставки:** -  
**Время и дата доставки в ИЛЦ:** 28.03.2016 08 ч. 30 мин.
- 5. Количество(объем) для испытаний** 3,0 л
- 6. Цель отбора** договор № 6036-А от 16.03.2016  
**Дополнительные сведения**  
-
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 2.1.4.2580-10 "Изменения N 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"  
СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"
- 8. Код образца (пробы):** 10841-05-01-И-2.1.1-2016



Вода питьевая  
код образца: 10841-05-01-И-2.1.1-2016



**РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 28.03.2016

Дата окончания исследования: 04.04.2016

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Удельная активность (А), неопределенность измерения ( $\pm V$ )	Допустимый уровень (ДУ), Уровень вмешательства (УВ)	НД на методы исследования
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	менее 0,03	не более 0,2	MP 40090.9A605 от 15.01.2009 ФГУП ВНИИФТРИ
2	Удельная суммарная бета- активность	Бк/кг	менее 0,04	не более 1	MP 40090.9A605 от 15.01.2009 ФГУП ВНИИФТРИ
3	Удельная активность радо-222	Бк/кг	14 $\pm$ 5	не более 60	МУ 2.6.1.1981-05

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Шабардина Е.В.		
Заведующий лабораторией ионизирующих и неионизирующих факторов	В.И. Титлянов	

**Ответственный за оформление протокола:**

Помощник врача по общей гигиене отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Анфертьева Л.Н.

**Примечание:**

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах.